

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.31382.04ИБКО



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31382.04ИБКО.В00123

Срок действия сертификата соответствия с 15.06.2018 по 14.06.2023

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦСП-Свирь".  
ОГРН: 1024701532712. Адрес: 187700, Россия, Ленинградская область, город Лудейное Поле, проспект Ленина, дом 76 а  
Телефон: 8 (81364)2-23-98, E-mail: csp-svir@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ЦСП-Свирь".  
Адрес: 187700, Россия, Ленинградская область, город Лудейное Поле, проспект Ленина, дом 76 а

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации: Рег. № РОСС RU.31382.04ИБКО  
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности».

Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Новорошинская, дом 4, корпус А, офис 932-1, тел: +7 (812) 426-15-37 info@megregiontest.ru, http://mrepb.ru/

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плиты цементно-стружечные,  
выпускаемые по ГОСТ 26816-2016 код ТН ВЭД ЕАЭС  
«Плиты цементно-стружечные. 6808 00 000 0  
Технические условия»

Серийный выпуск

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2) – группа горючести Г1;

ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В1;

ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – группа дымообразующей способности Д2,

ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) группа токсичности продуктов горения Т2

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование документа на основании которого (которых) проводилась сертификация)

протокола испытаний № 715-06/18-05-ИМ от 14.06.2018 года,  
выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, предоставленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Б. Оганесян

М.П.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Д.С. Глушнева

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации