

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00131/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0010473

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Абсалямово».

Место нахождения и фактический адрес: 423957, Россия, Респ. Татарстан, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121. ОГРН: 1121688000125. Телефоны: +7 (85593) 2-40-01, +7 (85593) 2-40-03.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Абсалямово».

Место нахождения и фактический адрес: 423957, Россия, Респ. Татарстан, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская, д. 121. ОГРН: 1121688000125. Телефоны: +7 (85593) 2-40-01, +7 (85593) 2-40-03.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты гипсовые строительные ГСП (гипсовый сердечник и оболочка из приклеенного плотного картона), типы: А (обычные), Н2, Н3 (влагостойкие), DF (заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового сердечника при воздействии открытого пламени), DFН2, DFН3 (влагостойкие при воздействии открытого пламени), толщина плит: 9,5 ± 0,5 мм, 12,5 ± 0,5 мм, выпускаемые по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89\*); группа токсичности продуктов горения – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 61 с/см-2019 от 02.12.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0361/0362 стр/см/оп от 23.08.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.11.ЭО30 от 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.12.2019

по 02.12.2024

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись  
Подпись

М. М. Назарова

инициалы, фамилия

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия