

**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»))**



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

*Зиату*

В.Б. Зиатдинов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

зарегистрировано в реестре « 14 » сентября 2015 г. под № 75430 догдс  
подпись регистратора

по заявлению ЗАО «ТАРКЕТТ», 446300, РФ, Самарская обл., п. Отрадный,  
Промышленная зона, д.1

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, адрес)

регистрационный входящий №19246 от 28.11.2014г.

Мной, врачом по гигиене труда отдела коммунальной гигиены и гигиены труда  
Мустафиной Н.Г.

(должность, Ф.И.О)

**проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции** «Покрытие  
напольное поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ вспененный тип  
«ТАIFUN» по ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1 - 2 (код ТН ВЭД ТС  
3918 101 000)

**по адресу:** 446300, РФ, Самарская обл., п. Отрадный, Промышленная зона, д.1

**по предъявленным документам:**

1.Технические условия ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1-2  
«Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ  
вспененный».

2.Выписка из технологического регламента производства покрытия напольного  
поливинилхлоридного - линолеума ПВХ.

3.Паспорт качества ЗАО «ТАРКЕТТ» на покрытие напольное  
поливинилхлоридное вспененное – линолеум ПВХ вспененный тип «ТАIFUN»  
от 14.11.2014г.

4.Протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)» №81531 от 24.12.2014г. результатов испытаний покрытия  
напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеума ПВХ вспененного  
тип «ТАIFUN».

**Установлено:** покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум  
ПВХ вспененный тип «ТАIFUN» (далее по тексту – линолеум ПВХ «ТАIFUN»)  
предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В,  
включая детские и медицинские учреждения (кроме путей эвакуации).

Линолеум ПВХ вспененный «ТАIFUN» изготавливается промазным способом из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову. На лицевую поверхность линолеума ПВХ вспененного «ТАIFUN» наносится полиуретановая защита.

Линолеум ПВХ вспененный «ТАIFUN» изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1-2 «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ вспененный» по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Согласно протоколу ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» №81531 от 24.12.2014г. результатов испытаний покрытия напольного поливинилхлоридного вспененного – линолеума ПВХ вспененного тип «ТАIFUN» индекс токсичности составил 99% при нормируемом показателе 80-120%, т.е. согласно МР №29ФЦ/2688-03 образец не токсичен; запах - 1 балл при допустимом уровне не более 2 баллов; миграция химических веществ (формальдегид, фенол, метоксибензол, винилацетат, ксилол, этилацетат, бутанол, циклогексанон, гексанол, 2-Этилгексаналь, бензол, толуол, дибутилфталат, диоктилфталат, дидодецилфталат, хлористый водород, метилен хлористый, хлороформ, винилхлорид, трихлорэтилен, кумол, 1,2,4-Триметилбензол, 1,3,5-Триметилбензол, гексен, тетрахлорметан, метилэтилкетон, этилгексан, хлористый гексил) в воздушную среду не превышает предельно-допустимых значений, что соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ); ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Транспортирование линолеума ПВХ вспененного «ТАIFUN» производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Упакованные в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354 рулоны линолеума ПВХ вспененного «ТАIFUN» хранят в горизонтальном положении на стеллажах с ровной поверхностью в закрытых сухих складских помещениях при температуре не ниже плюс 10<sup>0</sup>С.


Срок хранения продукции – 1 год со дня изготовления.

#### **Заключение:**

**Продукция «Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ вспененный тип «ТАIFUN», изготовленная по ТУ 5771-028-54031669-2009 с изменением №1-2, ЗАО «ТАРКЕТТ», 446300, РФ, Самарская обл., п. Отрадный, Промышленная зона, д.1**

(название, адрес объекта, наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)

**СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (ЕСТ), утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г., ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Врач по гигиене труда ОКГ и ГТ:  Н.Г. Мустафина  
Сертификат  
А № 2991384